

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or 

BELGE NUMARASI 0252084-TSE-01/14
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 27.10.2020
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 30.03.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI DAXLER ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ BÜYÜKKAYACIKOSB MAH. 102. CAD. NO:3 /1 SELÇUKLU
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER KONYA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI DAXLER ENERJİ A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ BÜYÜKKAYACIK OSB MAH. 102. CAD. NO:3 /1 SELÇUKLU KONYA /
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 0252084-TSE-01/13
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI daxler
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 61215-1-1 / 09.12.2016 – TS EN 61215-2 / 18.12.2017 – TS EN
RELATED TURKISH STANDARD IEC 61730-1 / 19.11.2018 – TS EN 61215-1 / 20.03.2017 – TS EN IEC 61730-2 / 19.11.2018

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Kristalin Silikon Karasal Fotovoltaik Panel

–2H-60P-XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 285-345 W) 60 Hücreli , Fotovoltaik modül 6' çoklukristal (Polikristal) silikon hücreli fotovoltaik modül , Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum Sistem Gerilimi 1000 VDC TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın sınıfı : Sınıf C Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif)

–2H-72P-XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 285-345 W) 72 Hücreli , Fotovoltaik modül 6' çoklukristal (Polikristal) silikon hücreli fotovoltaik modül , Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum Sistem Gerilimi 1000 VDC TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın sınıfı : Sınıf C Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif)

–2H-60M3-XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 280-340 W) 60 Hücreli , Fotovoltaik modül 6' Monokristal silikon hücreli fotovoltaik modül , Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum Sistem Gerilimi 1000 VDC , TS EN 61140 ve IEC

e-imzalı/e-signed

14.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(0252084-TSE-01/14nolu belge devamı) : DAXLER ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61215-1-1 / 09.12.2016 -- TS EN 61215-2 / 18.12.2017 -- TS EN IEC 61730-1 / 19.11.2018 -- TS EN 61215-1 / 20.03.2017 -- TS EN IEC 61730-2 / 19.11.2018

61140'a göre Sınıf II) Yangın sınıfı : Sınıf C Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif)

--2H-72M3-XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 280-340 W) 72 Hücreli , Fotovoltaik modül 6' Monokristal silikon hücreli fotovoltaik modül , Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum Sistem Gerilimi 1000 VDC ,TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın sınıfı : Sınıf C Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif)

--2H-72M3-XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 360-440 W) 72 Hücreli , Mono Perc kristalin silikon hücreli fotovoltaik modül , Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum Sistem Gerilimi 1000 VDC ,TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın sınıfı : Sınıf C Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif)

Kristalin Silikon Karasal Fotovoltaik Panel

--2H-60P-XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 285-345 W) 60 Hücreli , Fotovoltaik modül 6' çoklukristal (Polikristal) silikon hücreli fotovoltaik modül , Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum Sistem Gerilimi 1000 VDC TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın sınıfı : Sınıf C Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif)

--2H-72P-XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 285-345 W) 72 Hücreli , Fotovoltaik modül 6' çoklukristal (Polikristal) silikon hücreli fotovoltaik modül , Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum Sistem Gerilimi 1000 VDC TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın sınıfı : Sınıf C Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif)

--2H-60M3-XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 280-340 W) 60 Hücreli , Fotovoltaik modül 6' Monokristal silikon hücreli fotovoltaik modül , Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum Sistem Gerilimi 1000 VDC ,TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın sınıfı : Sınıf C Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif)

--2H-72M3-XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 280-340 W) 72 Hücreli , Fotovoltaik modül 6' Monokristal silikon hücreli fotovoltaik modül , Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum Sistem Gerilimi 1000 VDC ,TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın sınıfı : Sınıf C Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif)

--2H-72M3-XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 360-440 W) 72 Hücreli , Mono Perc kristalin silikon hücreli fotovoltaik modül , Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum Sistem Gerilimi 1000 VDC ,TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın sınıfı : Sınıf C Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif)

--WM10-144-HC- XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 530-555 W),182mm Half cut 144 hücreli Mono Perc kristalin silikon fotovoltaik modül,Uygulama Sınıfı: Sınıf A,Maksimum sistem gerilimi 1500 VDC,Seri Sistem Akımı 25A, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) ,Yangın Sınıfı: Sınıf C ,Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif) ,Kirlilik sınıfı II (KG 22.11.2022)

--WM10-132-HC- XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 485-500 W),182mm Half cut 132 hücreli Mono Perc kristalin silikon fotovoltaik modül,Uygulama Sınıfı: Sınıf A,Maksimum sistem gerilimi 1500 VDC, Seri Sistem Akımı 25A, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın Sınıfı: Sınıf C ,Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif) ,Kirlilik sınıfı II (KG 22.11.2022)

e-imzalı/e-signed

14.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ


*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör 

(0252084-TSE-01/14nolu belge devamı) : DAXLER ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61215-1-1 / 09.12.2016 -- TS EN 61215-2 / 18.12.2017 -- TS EN IEC 61730-1 / 19.11.2018 -- TS EN 61215-1 / 20.03.2017 -- TS EN IEC 61730-2 / 19.11.2018

-WM10-120-HC- XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 440-455 W),182mm Half cut 132 hücreli Mono Perc kristalin silikon fotovoltaik modül,Uygulama Sınıfı: Sınıf A ,Maksimum sistem gerilimi 1500 VDC, Seri Sistem Akımı 25A, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın Sınıfı: Sınıf C ,Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif), 1600 Pa (Negatif), Kirlilik sınıfı II (KG 22.11.2022)

-WM10-108-HC- XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 395-410 W),182mm Half cut 108 hücreli Mono Perc kristalin silikon fotovoltaik modül, Uygulama Sınıfı: Sınıf A, Maksimum sistem gerilimi 1500 VDC, Seri Sistem Akımı 25A, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II), Yangın Sınıfı: Sınıf C, Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif), 1600 Pa (Negatif), Kirlilik sınıfı II (KG 22.11.2022)

-WM6-144-HC- XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 430-450 W),166 mm Half cut 144 hücreli Mono Perc kristalin silikon fotovoltaik modül, Uygulama Sınıfı: Sınıf A, Maksimum sistem gerilimi 1500 VDC, Seri Sistem Akımı 20A, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın Sınıfı: Sınıf C, Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif), 1600 Pa (Negatif), Kirlilik sınıfı II (KG 22.11.2022)

-WM12-132-HC- XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 645-665 W),210mm Half cut 132 hücreli Mono Perc kristalin silikon fotovoltaik modül, Uygulama Sınıfı: Sınıf A, Maksimum sistem gerilimi 1500 VDC, Seri Sistem Akımı 30A, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın Sınıfı: Sınıf C, Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif), 1600 Pa (Negatif), Kirlilik sınıfı II (KG 22.11.2022)

- DXM10-144-TN-GG XXX (XXX=580 DEN 605 W KADAR 5 W ARTIRIMLI), 182,2 x 91.875mm HALF CUT, 16 BB, 144 HÜCRELİ N-TYPE TOPCON KRİSTALİN SİLİKON FOTOVOLTAİK MODÜL, UYGULAMA SINIFI: SINIF A, MAKSİMUM SİSTEM GERİLİMİ 1500 VDC, SERİ SİSTEM AKIMI 30 A, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) YANGIN SINIFI: SINIF C, MEKANİK YÜK: 3600 Pa (POZİTİF), 1600 Pa (NEGATİF) KİRLİLİK SINIFI I (KD 13.03.2025)

e-imzalı/e-signed

14.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

