TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	0252084-TSE-01/15
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	27.10.2020
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	30.03.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	DAXLER ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	BÜYÜKKAYACIKOSB MAH. 102. CAD. NO:3 /1 SELÇUKLU KONYA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	DAXLER ENERJİ A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	BÜYÜKKAYACIK OSB MAH. 102. CAD. NO:3 /1 SELÇUKLU KONYA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	0252084-TSE-01/14
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	daxler
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 61215-1-1 / 09.12.2016 -- TS EN IEC 61730-2 / 19.11.2018 -- TS EN 61215-1 / 20.03.2017 -- TS EN IEC 61730-1 / 19.11.2018 -- TS EN 61215-2 / 18.12.2017

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Kristalin Silikon Karasal Fotovoltaik Panel

--2H-60P-XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 285-345 W) 60 Hücreli , Fotovoltaik modül 6' çoklukristal (Polikristal) silikon hücreli fotovoltaik modül , Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum Sistem Gerilimi 1000 VDC TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın sınıfı : Sınıf C Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif)

--2H-72P-XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 285-345 W) 72 Hücreli , Fotovoltaik modül 6' çoklukristal (Polikristal) silikon hücreli fotovoltaik modül , Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum Sistem Gerilimi 1000 VDC TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın sınıfı : Sınıf C Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif)

--2H-60M3-XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 280-340 W) 60 Hücreli , Fotovoltaik modül 6' Monokristal silikon hücreli fotovoltaik modül , Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum Sistem Gerilimi 1000 VDC ,TS EN 61140 ve IEC

e-imzalı/e-signed

11.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
UMUT TAŞAR

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(0252084-TSE-01/15nolu belge devamı) : DAXLER ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 61215-1-1 / 09.12.2016 -- TS EN IEC 61730-2 / 19.11.2018 -- TS EN 61215-1 / 20.03.2017 -- TS EN IEC 61730-1 / 19.11.2018 -- TS EN 61215-2 / 18.12.2017

61140'a göre Sınıf II) Yangın sınıfı : Sınıf C Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif)

--2H-72M3-XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 280-340 W) 72 Hücreli , Fotovoltaik modül 6' Monokristal silikon hücreli fotovoltaik modül , Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum Sistem Gerilimi 1000 VDC ,TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın sınıfı : Sınıf C Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif)

--2H-72M3-XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 360-440 W) 72 Hücreli , Mono Perc kristalin silikon hücreli fotovoltaik modül , Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum Sistem Gerilimi 1000 VDC ,TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın sınıfı : Sınıf C Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif)

Kristalin Silikon Karasal Fotovoltaik Panel

--2H-60P-XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 285-345 W) 60 Hücreli , Fotovoltaik modül 6' çoklukristal (Polikristal) silikon hücreli fotovoltaik modül , Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum Sistem Gerilimi 1000 VDC TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın sınıfı : Sınıf C Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif)

--2H-72P-XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 285-345 W) 72 Hücreli , Fotovoltaik modül 6' çoklukristal (Polikristal) silikon hücreli fotovoltaik modül , Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum Sistem Gerilimi 1000 VDC TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın sınıfı : Sınıf C Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif)

--2H-60M3-XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 280-340 W) 60 Hücreli , Fotovoltaik modül 6' Monokristal silikon hücreli fotovoltaik modül , Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum Sistem Gerilimi 1000 VDC ,TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın sınıfı : Sınıf C Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif)

--2H-72M3-XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 280-340 W) 72 Hücreli , Fotovoltaik modül 6' Monokristal silikon hücreli fotovoltaik modül , Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum Sistem Gerilimi 1000 VDC ,TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın sınıfı : Sınıf C Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif)

--2H-72M3-XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 360-440 W) 72 Hücreli, Mono Perc kristalin silikon hücreli fotovoltaik modül, Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum Sistem Gerilimi 1000 VDC ,TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın sınıfı : Sınıf C Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif) , 1600 Pa (Negatif)

-WM10-144-HC- XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 530-555 W),182mm Half cut 144 hücreli Mono Perc kristalin silikon fotovoltaik modül,Uygulama Sınıfı: Sınıf A,Maksimum sistem gerilimi 1500 VDC,Seri Sistem Akımı 25A, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) ,Yangın Sınıfı: Sınıf C ,Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif), 1600 Pa (Negatif) ,Kirlilik sınıfı II (KG 22.11.2022)

-WM10-132-HC- XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 485-500 W),182mm Half cut 132 hücreli Mono Perc kristalin silikon fotovoltaik modül,Uygulama Sınıfı: Sınıf A,Maksimum sistem gerilimi 1500 VDC, Seri Sistem Akımı 25A, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın Sınıfı: Sınıf C ,Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif), 1600 Pa (Negatif) ,Kirlilik sınıfı II (KG 22.11.2022)

e-imzalı/e-signed

11.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
UMUT TAŞAR

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(0252084-TSE-01/15nolu belge devamı) : DAXLER ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 61215-1-1 / 09.12.2016 -- TS EN IEC 61730-2 / 19.11.2018 -- TS EN 61215-1 / 20.03.2017 -- TS EN IEC 61730-1 / 19.11.2018 -- TS EN 61215-2 / 18.12.2017

-WM10-120-HC- XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 440-455 W),182mm Half cut 132 hücreli Mono Perc kristalin silikon fotovoltaik modül,Uygulama Sınıfı: Sınıf A ,Maksimum sistem gerilimi 1500 VDC, Seri Sistem Akımı 25A, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın Sınıfı: Sınıf C ,Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif), 1600 Pa (Negatif) ,Kirlilik sınıfı II (KG 22.11.2022)

-WM10-108-HC- XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 395-410 W),182mm Half cut 108 hücreli Mono Perc kristalin silikon fotovoltaik modül, Uygulama Sınıfı: Sınıf A, Maksimum sistem gerilimi 1500 VDC, Seri Sistem Akımı 25A, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II), Yangın Sınıfı: Sınıf C, Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif), 1600 Pa (Negatif), Kirlilik sınıfı II (KG 22.11.2022)

-WM6-144-HC- XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 430-450 W),166 mm Half cut 144 hücreli Mono Perc kristalin silikon fotovoltaik modül, Uygulama Sınıfı: Sınıf A, Maksimum sistem gerilimi 1500 VDC, Seri Sistem Akımı 20A, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın Sınıfı: Sınıf C, Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif), 1600 Pa (Negatif) Kirlilik sınıfı II (KG 22.11.2022)

-WM12-132-HC- XXX Model (XXX: GÜÇ +5 W Artırımla, 645-665 W),210mm Half cut 132 hücreli Mono Perc kristalin silikon fotovoltaik modül, Uygulama Sınıfı: Sınıf A, Maksimum sistem gerilimi 1500 VDC, Seri Sistem Akımı 30A, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın Sınıfı: Sınıf C, Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif), 1600 Pa (Negatif), Kirlilik sınıfı II (KG 22.11.2022)
- DXM10-144-TN-GG XXX (XXX=580 DEN 605 W KADAR 5 W ARTIRIMLI), 182.2 x 91.875mm HALF CUT, 16 BB, 144 HÜCRELİ N-TYPE TOPCON KRİSTALİN SİLİKON FOTOVOLTAİK MODÜL, UYGULAMA SINIFI: SINIF A, MAKSİMUM SİSTEM GERİLİMİ 1500 VDC, SERİ SİSTEM AKIMI 30 A, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) YANGIN SINIFI: SINIF C, MEKANİK YÜK: 3600 Pa (POZİTİF), 1600 Pa (NEGATİF) KİRLİLİK SINIFI I (KD 13.03.2025)

- DAXLER ENERGY, DXG12R-132-TN-GG XXX(XXX=605-650, 5'ER WATT ARTTIRIMLARLA) 132 Hücreli, Kristalin silikon TOPCon hücreli Fotovoltaik modül, Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum sistem gerilimi 1500 VDC, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın Sınıfı: Sınıf C, Maks. Aşırı akım koruması: 30 A,
- DAXLER ENERGY, DXG12R-108-TN-GG XXX(XXX=495-530, 5'ER WATT ARTTIRIMLARLA) 108 hücreli, Kristalin silikon TOPCon hücreli Fotovoltaik modül, Uygulama Sınıfı: Sınıf A (Maksimum sistem gerilimi 1500 VDC, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II) Yangın Sınıfı: Sınıf C, Maks. Aşırı akım koruması: 30 A, (KD: 08.06.2026)

e-imzalı/e-signed

11.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
UMUT TAŞAR

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr