



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or T S E

BELGE NUMARASI 0252084-TSE-02/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 19.01.2023
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 30.03.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI DAXLER ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ BÜYÜKKAYACIKOSB MAH. 102. CAD. NO:3 /1 SELÇUKLU
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER KONYA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI DAXLER ENERJİ A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ BÜYÜKKAYACIK OSB MAH. 102. CAD. NO:3 /1 SELÇUKLU KONYA /
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI powolt
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 61215-1 / 20.03.2017 – TS EN IEC 61730-2 / 19.11.2018 – TS
RELATED TURKISH STANDARD EN 61215-2 / 18.12.2017 – TS EN IEC 61730-1 / 19.11.2018 – TS EN
61730-1 / 31.01.2008 – TS EN 61215-1-1 / 09.12.2016

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

WM10-144-HC-XXX model (XXX: MAKSİMUM GÜÇ DEĞERİ, P_{MAX}: 530W-555W ARALIĞINDA (+5'ER WATT ARTIRIMLARLA) 182mm Half cut 144 hücreli Mono Perc kristalin silikon fotovoltaiik modül Uygulama Sınıfı: Sınıf A Maksimum sistem gerilimi 1500 VDC, Seri Sistem Akımı 25A, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II), Yangın Sınıfı: Sınıf C, Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif), 1600 Pa (Negatif), Kirlilik sınıfı II

WM10-132-HC-XXX model (XXX: MAKSİMUM GÜÇ DEĞERİ, P_{MAX}: 485W-500W ARALIĞINDA (+5'ER WATT ARTIRIMLARLA), 182mm Half cut 132 hücreli Mono Perc kristalin silikon fotovoltaiik modül, Uygulama Sınıfı: Sınıf A ,Maksimum sistem gerilimi 1500 VDC, Seri Sistem Akımı 25A, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II), Yangın Sınıfı: Sınıf C ,Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif), 1600 Pa (Negatif), Kirlilik sınıfı II

WM10-120-HC-XXX model (XXX: MAKSİMUM GÜÇ DEĞERİ, P_{MAX}: 440W-455W ARALIĞINDA (+5'ER WATT ARTIRIMLARLA), 182mm Half cut 120 hücreli Mono Perc kristalin silikon fotovoltaiik modül, Uygulama Sınıfı: Sınıf

e-imzalı/e-signed

10.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or T S E

(0252084-TSE-02/01 nolu belge devamı) : DAXLER ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61215-1 / 20.03.2017 -- TS EN IEC 61730-2 / 19.11.2018 -- TS EN 61215-2 / 18.12.2017 -- TS EN IEC 61730-1 / 19.11.2018 -- TS EN 61730-1 / 31.01.2008 -- TS EN 61215-1-1 / 09.12.2016

A, Maksimum sistem gerilimi 1500 VDC, Seri Sistem Akımı 25A, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II), Yangın Sınıfı: Sınıf C, Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif), 1600 Pa (Negatif), Kirlilik sınıfı II

WM10-108-HC-XXX model (XXX: MAKSİMUM GÜÇ DEĞERİ, P_{MAX}: 395W-410W ARALIĞINDA (+5'ER WATT ARTIRIMLARLA), 182mm Half cut 108 hücreli Mono Perc kristalin silikon fotovoltaiik modül, Uygulama Sınıfı: Sınıf A, Maksimum sistem gerilimi 1500 VDC, Seri Sistem Akımı 25A, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II), Yangın Sınıfı: Sınıf C, Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif), 1600 Pa (Negatif), Kirlilik sınıfı II

WM6-144-HC-XXX model (XXX: MAKSİMUM GÜÇ DEĞERİ, P_{MAX}: 430W-450W ARALIĞINDA (+5'ER WATT ARTIRIMLARLA), 166 mm Half cut 144 hücreli Mono Perc kristalin silikon fotovoltaiik modül, Uygulama Sınıfı: Sınıf A, Maksimum sistem gerilimi 1500 VDC, Seri Sistem Akımı 20A, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II), Yangın Sınıfı: Sınıf C, Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif), 1600 Pa (Negatif), Kirlilik sınıfı II

WM12-132-HC-XXX model (XXX: MAKSİMUM GÜÇ DEĞERİ, P_{MAX}: 645W-665W ARALIĞINDA (+5'ER WATT ARTIRIMLARLA), 210mm Half cut 132 hücreli Mono Perc kristalin silikon fotovoltaiik modül, Uygulama Sınıfı: Sınıf A, Maksimum sistem gerilimi 1500 VDC, Seri Sistem Akımı 30A, TS EN 61140 ve IEC 61140'a göre Sınıf II), Yangın Sınıfı: Sınıf C, Mekanik Yük: 3600 Pa (Pozitif), 1600 Pa (Negatif), Kirlilik sınıfı II

e-imzalı/e-signed

10.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

